



- 1 – датчик температуры подогреваемого теплоносителя
- 2 – датчик температуры наружного воздуха
- 3 – датчик комнатной температуры

M1:100

600/06/25.06.07/0B

г. Уфа, ул. Интернациональная, Капнинский район городского округа г. Уфа РБ

Автоцентр

Изд.	К.уч.	Листы	Лист	Дата
Лист	Гарипов И.И.	03.08.07		
Рисунки	Мурзагалина	03.08.07		
Проверки	Гарипов И.И.	03.08.07		
Умб.	Нурмуханова О.А.	03.08.07		

Схема магистральных трубопроводов системы отопления.

ООО "М-стандарт инженеринг" (347) 299-99-00 m-standart@mail.ru

Инв.№ пог.	Погр. и дата	Взам.инв.№

- Примечания:
1. Монтаж подводящих магистральных трубопроводов (Т1, Т2, Т11, Т21, Т12, Т22, Т13, Т23) к магистральным распределительным коллекторам системы отопления выполнять трубой ТеплоTech PE-RT MIDi Soprofile 32x3,0 мм в гофр-трубе.
 2. Прокладка магистральных трубопроводов в полу, в слое полистирола.
 3. Прокладка стоек-скрытая в шахте.
 4. Установка коллекторных шкафов на стенах.